

Z E S T A W I E N I E N r 1.

<i>L.p</i>	<i>Adres budynku.</i>	<i>Ilość kon- dygnacji</i>	<i>Ilość klatek schod.</i>	<i>Ilość mieszkań</i>	<i>Sprawdz. urządzeń elektrycz.</i>	<i>Sprawdz. uziemień odgrom.</i>
1	Oś. Kościuszki 1	3	2	18	NIE	TAK
2	Oś Kościuszki 2	3	2	18	NIE	TAK
3	Oś Kościuszki 3	3	2	18	NIE	TAK
4	Oś Kościuszki 3A	3	2	18	NIE	TAK
5	Oś. Legionów Polskich 7	5	1	18	NIE	TAK
6	Ul. Mickiewicza 10A	5	1	18	TAK	NIE
7	Oś. Mickiewicza 20A	3	1	12	TAK	NIE
8	Oś. Mickiewicza 20B	3	1	12	TAK	TAK
9	Oś. Mickiewicza 20C	3	1	12	TAK	TAK
10	Oś. Mickiewicza 20D	3	1	12	TAK	NIE
11	Oś. Mickiewicza 20E	3	1	12	TAK	NIE
12	Oś. Świerczewskiego 7	5	3	59	TAK	TAK
13	Ul. Boczna 6	2	1	8	NIE	TAK
14	Ul. Boczna 7	2	1	4	NIE	TAK
15	Ul. Partyzantów 9	2	1	-	TAK	TAK
16	Ul. Różana 2	3	1	1	NIE	TAK
17	Ul. Boh. Warszawy 4	2	1	8	NIE	TAK
18	Pl. Zwycięstwa 2	2	1	6	TAK	TAK
19	Pl. Zwycięstwa 26	2	1	2	TAK	NIE
20	Pawilon 3 „Górka”	2	1	9	TAK	TAK
21	Pawilon 4 „Górka”	2	1	10	TAK	TAK
22	Pawilon 6 „Górka”	2	1	12	TAK	TAK
23	Pawilon 6A „Górka”	2	1	9	TAK	TAK
24	Pawilon 7 „Górka”	2	1	8	TAK	TAK
25	Bilczów 94	1	1	5	TAK	NIE
26	Owczary 51	2	2	6	TAK	NIE

ZESTAWIENIE NR. 1.

<i>L.p.</i>	<i>Adres budynku.</i>	<i>Ilość kondygn.</i>	<i>Ilość klatek schod.</i>	<i>Ilość mieszkań.</i>	<i>Sprawdz. urządzeń elektrycz.</i>	<i>Sprawdz. uziemień odgrom.</i>
1	Oś. Kościuszki 7	3	2	12	NIE	TAK
2	Ul. Kościuszki 16	4	2	18	NIE	TAK
3	Pl. Zwycięstwa 26	2	1	2	NIE	TAK
4	Ul. Boczna 7	2	1	4	TAK	NIE
5	Ul. Bohaterów Warszawy 4	2	1	7	TAK	NIE
6	Ul. Korczaka 15	2	1	6	TAK	NIE

7. Wykonanie instalacji odgromowej – budynek mieszkalny oś. Legionów Polskich 3:
×połączenie /wyłapanie/ masztów antenowych – 2 szt do pokrycia dachowego z blachy ocynk.
×połączenie /wyłapanie/ przewodów na ścianach – 2 szt do pokrycia dachowego z blachy ocynk.
z wykonaniem zwodów pionowych /dług. 6,60m x 2 szt/ na uprzednio zainstalowanych wspornikach.

Do poz. 7 należy załączyć protokół z kontroli i pomiaru oporności uziemienia odgromowego.