

Busko-Zdrój, dn. 10.06.2008r.

GK/34/06/08

Wszyscy Oferenci

Dot. przetargu na zadanie „Dostawa oraz montaż dźwigu elektrycznego w budynku Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju”.

W odpowiedzi na pytanie Oferenta wyjaśniamy co następuje:

1. Pytanie: *” W związku z wymaganiem zastosowania w piwnicy drzwi o odporności ogniowej EI30 prosimy o odpowiedź czy klasa odporności EI ma być zgodna z EN81-58. ”*

Odpowiedź: *Klasa odporności EI ma być zgodna z EN81-58.*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
Mariusz Klimczyk
mgr Mariusz Klimczyk