



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Ul. Sądowa 9, 28-100 Busko – Zdrój
Tel: (41) 356 71 10
Faks: (41) 356 71 15



Busko-Zdrój, dn. 18.05.2011r.

GK/34/04/11

Wszyscy Oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
„Rozbudowa, nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dobrowoda”.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienie:

Pytanie: w dołączonym do SIWZ przedmiarze robót – branża budowlana, w pozycji nr 125 d.13 jest mowa o posadzkach z wykładzin z tworzyw sztucznych, przyjęta podstawa kosztorysowa dotyczy natomiast zgrzewania wykładzin, w związku z tym prosimy o zmianę podstawy na taką, która uwzględniałaby zakup i ułożenie wykładziny.

Odpowiedź: w pozycji 125 d.13 wystąpił błąd . Prawidłowo za pozycją 124 d.13 należy wstawić dodatkową pozycję kosztorysową:

KNR 2 – 02 1112 – 05: „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe.

Analogia. Posadzka z wykładziny tarkett. Wywinięcie na ścianę 10 cm. Wykładzina homogeniczna firmy Tarkett, rodzaj iQ Optima 2 mm z atestem do zastosowania w obiektach szpitali i zakładach opieki zdrowotnej. Wstawki w drugim kolorze na korytarzu. Obmiar: 137,4 m².”

Liczba pozycji kosztorysowych zwiększy się do 201.

W załączeniu poprawiony przedmiar.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

mgr Mariusz Klimczyk