



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Ul. Sądowa 9, 28-100 Busko – Zdrój  
Tel: (41) 356 71 10  
Faks: (41) 356 71 15



Busko-Zdrój, dn. 20.05.2011r.

GK/34/04/11

**Wszyscy Oferenci**

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.  
„Rozbudowa, nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dobrowoda”.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienie:

**Pytanie:** w dołączonym do SIWZ poprawionym przedmiarze robót – branża budowlana, w opisie poz. 189 d.16 jest: „Daszek nad podestem wejściowym z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej. Powierzchnia 3,5x2m”, natomiast w projekcie, na rysunku rzutu poddasza widnieje daszek z następującym opisem: „Daszek nad wejściem głównym. Konstrukcja drewniana. Pokrycie z blachodachówki”. Które rozwiązanie należy przyjąć w ofercie?

**Odpowiedź:** W ofercie należy przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem budowlanym i wykonać daszek na konstrukcji drewnianej, jednospadowej, pokrytej blachą dachówkową zgodną z pokryciem dachowym budynku. W związku z powyższym poprawiony został przedmiar robót, gdzie usunięto pozycję 189: KNNR – 7 „Daszek nad podestem, wejściowym z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej. Powierzchnia 3,5 x 2.”

W poprawionym przedmiarze wprowadzono pozycje: 189 – 197 dotyczące wykonania daszku na konstrukcji drewnianej pokrytej blachą dachówkową.

Liczba pozycji kosztorysowych zwiększy się do 209.

W załączeniu poprawiony przedmiar.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
*Mariusz Klimczyk*  
mgr Mariusz Klimczyk