

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:
G1 - Oprawa typ S4000 LED 2035.LED 830 4100lm OPAL 43W ANODA DRV
G2 - Oprawa typ S6000 LED 2015.LED 830 5000lm OPAL 51W ANODA DRV
G2A- Oprawa typu S600 BIS LED 2015. LED 830 5000 LM DMFR 51W ANODA DIM DALI
G2B- Oprawa typ S6000 LED 2015.LED 830 5000lm OPAL 51W ANODA DIM DALI
G3 - Oprawa typ TRIANGLE1300.LED 830 7000lm OPAL 82W RAL9016 struktura, półmat DRV
G4 - Oprawa typ TRIANGLE 650.LED 830 3500lm OPAL 41W RAL9016 struktura, półmat DRV
G5 - Oprawa typ REGLUX 540.LED 830 3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura DRV
G6 - Oprawa typ REGLUX 540.LED 830 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV
G7 - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 38ST IP54
G7A - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 38ST IP20 RUCHOMY UKŁAD OPTYCZNY
G7B - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 24ST IP54
G8 - Oprawa typ CAMELEON MIDI 1 14W 60ST IP54
G9 - Oprawa typ CANOS 190.LED 830 2500lm OPAL 22W RAL9016 struktura DRV
G10 - Oprawa typ LUNA LED D1250.LED 830 5350lm OPAL 70W RAL9016 struktura, półmat DRV DIM DALI
G11 - Oprawa typ DN 140 MINI LED.LED 830 1000lm CLEAR 10W IP54 RAL9006 DRV
G12 - Oprawa typ ZEUS MINI LED 95.LED 830 220lm CLEAR 5W ALU DRV
G13 - Oprawa typ COSMO LED 1287.LED 830 6500lm CLEAR 50W DRV
G14 - Oprawa typ REGLUX 1040.LED 830 7400lm OPAL 67W RAL9016 struktura DRV
G15 - Oprawa typ LUNA LED D1500.LED 830 7800lm OPAL 103W RAL9016 struktura, półmat DRV DIM DALI
G16 - Oprawa typ FLAT600 LED 840 3200lm OPAL 40W
G17 - Oprawa typ MODERNA 2 N MODERNA 2 N 1200 xLED DRV IP20 RAL9016
G18 - Oprawa typ MODERNA 2 N MODERNA 2 N 1200 xLED DALI IP20 RAL9016
G19 - Oprawa typ DKN LED 150.LED 830 1500 LM 20 W DRV

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:
OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-E1,2TC1N
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 IP65 LED OP2-E1,2TC1N
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-E1,2TC1N
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 IP65 LED DS2-E1,2TC1N
VDN - Oprawa typ VERSO LED-HO VDN-E4x1TA1H
VUD - Oprawa typ VERSO LED-HO VUD-E1TA1H
EWG - Oprawa typ MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED OP20N - Oprawa typ OP20-E1,2TC1N IN (-20ST)

LEGENDA ŁĄCZNIKÓW:
CZRM CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR 360°, NP.: TYP MS8-360-IL, MASTER, ŚREDNICA POLA DETEKCJI TO 8 M, IP20. KOLOR BIAŁY, 230V AC
CZRS CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR 360°, NP.: TYP MS8-360-SL, SLAVE, ŚREDNICA POLA DETEKCJI TO 8 M, IP20. KOLOR BIAŁY, 230V AC
CZR-1 CZUJNIK RUCHU, NP ASTAT: SER- 41-800
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T, IP20
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY ŚWIECZNIKOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
ŁĄCZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
WYPUST DO OŚWIETLENIA, 1 FAZOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój		
ADRES OBIEKTU	dz. nr: 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, ZIELENIĄ, OGRODZENIEM TERENU, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGIEM, UPRAWEM SCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD/KAN, AKR, ODSZCZOWIE), ELEKTRYCZNE, OŚW. ZEWN. KAN. TELETECH I NA DZIAŁKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU.		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT PARTERU	nr UPRAWN. / PODPIS	DATA 04/2016
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK	MAPH/0189/POOD/09	SKALA RYSUNKU 1 : 100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ MAJKOWSKI	93/002	NR RYS. E-3.2
OPRACOWUJĄCY	inż. MAREK KRAWCZYK		
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994r- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY ZEMOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.		