





LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:
G1 - Oprawa typ S4000 LED 2035.LED 830 4100lm OPAL 43W ANODA DRV
G2 - Oprawa typ S6000 LED 2015.LED 830 5000lm OPAL 51W ANODA DRV
G2A- Oprawa typu S600 BIS LED 2015. LED 830 5000 LM DMPR 51W ANODA DIM DALI
G2B- Oprawa typ S6000 LED 2015.LED 830 5000lm OPAL 51W ANODA DIM DALI
G3 - Oprawa typ TRIANGLE1300.LED 830 7000lm OPAL 82W RAL9016 struktura, półmat DRV
G4 - Oprawa typ TRIANGLE 650.LED 830 3500lm OPAL 41W RAL9016 struktura, półmat DRV
G5 - Oprawa typ REGLUX 540.LED 830 3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura DRV
G6 - Oprawa typ REGLUX 540.LED 830 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV
G7 - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 38ST IP54
G7A - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 38ST IP20 RUCHOMY UKŁAD OPTYCZNY
G7B - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 24ST IP54
G8 - Oprawa typ CAMELEON MIDI 1 14W 60ST IP54
G9 - Oprawa typ CANOS 190.LED 830 2500lm OPAL 22W RAL9016 struktura DRV
G10 - Oprawa typ LUNA LED D1250.LED 830 5350lm OPAL 70W RAL9016 struktura, półmat DRV DIM DALI
G11 - Oprawa typ DN 140 MINI LED LED 830 1000lm CLEAR 10W IP54 RAL9006 DRV
G12 - Oprawa typ ZEUS MINI LED 95 LED 830 220lm CLEAR 5W ALU DRV
G13 - Oprawa typ COSMO LED 1287.LED 830 6500lm CLEAR 59W DRV
G14 - Oprawa typ REGLUX 1040 LED 830 7400lm OPAL 67W RAL9016 struktura DRV
G15 - Oprawa typ LUNA LED D1500.LED 830 7800lm OPAL 103W RAL9016 struktura, półmat DRV DIM DALI
G16 - Oprawa typ FLAT600 LED 840 3200lm OPAL 40W
G17 - Oprawa typ MODERNA 2 N MODERNA 2 N 1200 xLED DRV IP20 RAL9016
G18 - Oprawa typ MODERNA 2 N MODERNA 2 N 1200 xLED DALI IP20 RAL9016
G19 - Oprawa typ DKN LED 150.LED 830 1500 LM 20 W DRV

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:
OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-E1,2TC1N
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 IP65 LED OP2-E1,2TC1N
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-E1,2TC1N
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 IP65 LED DS2-E1,2TC1N
VDN - Oprawa typ VERSO LED-HO VDN-E4x1TA1H
VUD - Oprawa typ VERSO LED-HO VUD-E1TA1H
EW3 - Oprawa typ MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED OP20N - Oprawa typ OP20-E1,2TC1N IN (-20ST)

LEGENDA ŁĄCZNIKÓW:
CZPM - CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR 360°, NP.: TYP MS8-360-IL, MASTER, ŚREDNICA POLA DETEKCJI TO 8 M, IP20. KOLOR BIAŁY, 230V AC
CZPS - CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR 360°, NP.: TYP MS8-360-SL, SLAVE, ŚREDNICA POLA DETEKCJI TO 8 M, IP20. KOLOR BIAŁY, 230V AC
CZR-1 - CZUJNIK RUCHU, NP ASTAT: SER: 41-800
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T, IP20
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY ŚWIECZNIKOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
ŁĄCZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
WYPUST DO OŚWIETLENIA, 1 FAZOWY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA P-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@P-11.pl | | | | |
| INWESTOR | Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój | | | |
| ADRES OBIEKTU | dz. nr: 1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8, 1927/9, 1927/10, 1927/11, 1927/12 obręb ewid. 240101_4 BUSKI ZDRÓJ - MIASTO, JEDNOSTKA 10 | | | |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANY | | BRANŻA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| TEMAT | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, DROGOWEJ I OTOCZENIEM TERENU ZIELENIĄ WYSOKOŚCIOWĄ | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT PIĘTRA 2 | nr UPRAWN. | PODPIS | DATA 04/2016 |
| PROJEKTANT | mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK | MAP/0102/POOK/08 | | SKALA RYSUNKU 1 : 100 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. MACIEJ MAJKOWSKI | 0/0002 | | NR RYS. E-3.4 |
| OPRACOWUJĄCY | inż. MAREK KNAWICZYK | | | |
| UWAGI | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994r)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE. | | | |