

LEGENDA

- PP1 – Rozdzielnica obiektowa /w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych/
- PP3 – Puszka podługowa. Zestaw składa się z: 1. kaseta typ HRKK D12 K23/28 LE 2. puszka podługowa UDH3-RO3 3. 3x puszka montażowa GBV4 4. 6x ramka do aparatury MI5, 4 mod. typ GBV MM4 5. zespół poziomujący ZL-NSK. W puszce podługowej znajdują się: – 4 gniazda 230V, IP20 w kolorze białym – 4 gniazda komputerowe, 230V, IP20, w kolorze czerwonym – 6 gniazd RJ45, kat 6, uchwyt Mosaic w kolorze białym
- 500W – Grzejnik elektryczny 500W/230V
- 12,4kW – Nagrzewnica elektryczna 12400/400V
- kanał – Planowe zejście/wyjście kanału kablowego naciennego kanał DLP 65x150
- – miejsce zejścia rur PCV pod posadzkę
- – rurka PCV, średnica wg opisu
- – Kanał kablowy DLP 50x105
- – Gniazdo 230V, IP20, p/t
- – Gniazdo 230V, IP44, p/t
- – Zestaw gniazd do kanałów DLP: 2 gniazda 230V, IP20 w kolorze białym 2 gniazda komputerowe DATA, 230V, IP20, w kolorze czerwonym 4 gniazda RJ45, kat 6, w kolorze białym
- – Zestaw 400V/16A, IP44, z rozłącznikiem 0–I
- – Wypust 1–faz (3–faz)
- IP44 – Zestaw instalacyjny grzejni, 1x16A/32A–400V i 2x16A–2x230V, IP44 wraz z rozłącznikiem. Gniazda 230V zabezp. wkładką bp. 10A. R.../...
- – Koryto kablowe

UWAGA:
1. Gniazda w kanałach kablowych DLP do stanowisk komputerowych montowac na wysokości 30cm od podłogi.
2. Gniazda ogólne przy wejściach do pomieszczeń, oraz w komunikacji montowac na wysokości 30cm od podłogi.
3. Gniazda w pom. socjalnych na wysokości h=110cm, do zmywarki h=30cm, umywalki 140cm
4. Podane wysokości montażu gniazd i kanałów należy mierzyć do dolnej krawędzi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój		
ADRES OBIEKTU	dz. nr 1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8, 1927/9, 1927/10, 1927/11, 1927/12 JEDN. EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TEMAT	MODERNIZACJA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, UA-ŁADEM SCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN, KAN-DESZCZOWE), ELEKTRYCZNE, OŚW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIAŁKACH NR 1920, 1924, 1926, 1926, 1927, 1928, 1929, 1921/2, 1921/1, 1921/2 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH. RZUT PARTERU	nr UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK	MAP/0182/POOZ/06	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ MAJKOWSKI	80960	
OPRACOWUJĄCY	inż. MAREK KRAWCZYK		
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.		
DATA	04/2016		
SKALA RYSUNKU	1 : 100		
NR RYS.	E-4.2		