PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:100



PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

SZ 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PWNICE - U=0,38 W/m2*K

1.	FOLIA KUBEŁKOWA	
2.	STYROPIAN XPS 0,042	10 cm
3.	HYDROIZOLACJA	
4.	ŚCIANA ŻELBETOWA/BLOCZKI BETONOWE	24 cm
5.	TYNK CEM-WAP	1 cm

SZ 2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - U=0,19 W/m2*K

1.	TYNK SILIKONOWY	1,5 cm
2.	WEŁNA TWARDA 0,042	20 cm
3.	ŚCIANA ŻELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	24 cm
4.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SZ 3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - U=0,19 W/m2*K

1.	OKŁADZINA ELEWACYJNA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI	] 7 cm
2.	PUSTKA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm	
3.	WEŁNA TWARDA 0,042	20 cm
4.	ŚCIANA ŻELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	24 cm
4.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SZ 4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALA KINOWA - U=0,19 W/m2*K

1.	OKŁADZINA ELEWACYJNA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI	] 7 cm
2.	PUSTKA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm	
3.	WEŁNA TWARDA 0,042	20 cm
4.	ŚCIANA ŻELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A	12–24 cm
5.	PUSTKA POWIETRZNA	
6.	PŁYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAŻU	80,5 mm
	Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, 30kg/m3	
7.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm
8.	USTROJE AKUSTYCZNE WG PROJ. WNĘTRZ	

SZ 5 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALA KONCERTOWA - U=0,19 W/m2*K

1.	TYNK SILIKONOWY	1,5 cm
2.	WEŁNA TWARDA 0,042	20 cm
3.	ŚCIANA ŻELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	24 cm
5.	PUSTKA POWIETRZNA	
6.	PŁYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAŻU	80,5 mm
	Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, 30kg/m3	
7.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm
8.	USTROJE AKUSTYCZNE WG PROJ. WNĘTRZ	

SZ 6 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLANE - U=0,19 W/m2*K

1.	OKŁADZINA ELEWACYJNA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI	] 7 cm
2.	PUSTKA WENTYLACYJNA MIN. 2 cm	
3.	WEŁNA TWARDA 0,042	20 cm
4.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	24/38 cm
5.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SZ 7 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLANE - U=0,19 W/m2*K

1.	TYNK SILIKONOWY	1,5 cm
2.	WEŁNA TWARDA 0,042	20 cm
3.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	24/38 cm
4.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SO 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OSŁONOWE — U=1,1 W/m2*K

1.	ŚCIANA OSŁONOWA – SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO RYGLOWY BEZSZPROSOWY Z WYPEŁNIENIEM SZYBAMI Z SUSZONU	

PRZEGRODY PIONOWE WEW.

SW 1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - PWNICE

1.	TYNK CEM-WAP/PŁYTKI GRESOWE	1 cm
2.	ŚCIANA ŻELBETOWA/BLOKI BETONOWE	18–24 cm
3.	TYNK CEM-WAP/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SW 2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE MURowane

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	15 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SW 3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE MURowane

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	18 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SW 4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE MURowane

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	24 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SW 5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE ZELBETOWE

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm
2.	ŚCIANA ŻELBETOWA	24 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

SW 6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE MURowane

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	12 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)/PŁYTKI GRESOWE	1 cm

PRZEGRODY PIONOWE WEW. AKUSTYCZNE

SA 1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 85 [dB]

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A	24 cm
3.	PUSTKA POWIETRZNA	2 cm
4.	WEŁNA MINERALNA 30kg/m3	5 cm
5.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A	12 cm
6.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm

SA 2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 70 [dB]

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2.	ŚCIANA ISTN. CEGŁA PEŁNA/ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A	25–38/15 cm
	/ŚCIANA ŻELBETOWA	
3.	PUSTKA POWIETRZNA	2 cm
4.	PŁYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAŻU	80,5 mm
	Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, 30kg/m3	
5.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm

SA 3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 65 [dB]

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE	15 cm
3.	PUSTKA POWIETRZNA	2 cm
4.	PŁYTA GK 12,5 + 12,5 mm NA STELAŻU	75 mm
	Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, 30kg/m3	
5.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm

SA 4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 60 [dB]

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A	15/24 cm
3.	PUSTKA POWIETRZNA	2 cm
4.	PŁYTA GK 12,5 mm NA STELAŻU	62,5 mm
	Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, 30kg/m3	
5.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm

SA 5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 55 [dB] - 131kg/m2

1.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm
2.	ŚCIANA BLOKI GIPSOWE	8 cm
3.	PUSTKA POWIETRZNA	1 cm
4.	WEŁNA MINERALNA 30kg/m3	25 mm
5.	ŚCIANA BLOKI GIPSOWE	6 cm
6.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm

SA 6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 50 [dB]

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE E18A/E24S KLASY 20	18/24 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm

SA 7 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 45 [dB]

1.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm
2.	ŚCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE E15 KLASY 15	15 cm
3.	TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP)	1 cm

SA 8 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 40 [dB] - 87kg/m2

1.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm
2.	ŚCIANA BLOKI GIPSOWE 875kg/m3	10 cm
3.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm

SA 9 ŚCIANY WEWNĘTRZNE RW= 35 [dB] - 72kg/m2

1.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm
2.	ŚCIANA BLOKI GIPSOWE 900kg/m3	10 cm
3.	SZPACHLA GIPSOWA	2 mm

PRZEGRODY PIONOWE ISTN. WEW. I ZEW.

SI 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - PWNICE

1.	HYDROIZOLACJA	2 cm
2.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH	24/38 cm
4.	TYNK AKRYLOWY	2 cm

SI 2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

1.	TYNK CEM-WAP	2 cm
2.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH	24/38 cm
3.	GRUNTOWANIE	12 cm
4.	TYNK AKRYLOWY	2 cm

SI 3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1.	TYNK CEM-WAP	1 cm
2.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH	24/38 cm
3.	TYNK CEM-WAP	1 cm

SI 4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1.	TYNK CEM-WAP	1 cm
2.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	24/38 cm
3.	TYNK CEM-WAP	1 cm

LEGENDA

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	PROJEKTOWANE ŚCIANY

PRZEGRODY POZIOME

D 1 STROPODACH U=0,15 W/m2*K

1.	MEMBRANA EPDM	
2.	SPADKI ZE STYROPIANU XPS 000 λ=0,033 (W/mK)	1–10 cm
3.	STYROPIAN XPS 000 λ=0,033 (W/mK)	20 cm
4.	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE	
5.	STROP ŻELBETOWY- wg. proj. konstrukcji	15–55 cm
6.	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY – wg. proj. wnętrz	

D 2 STROPODACH U=0,15 W/m2*K

1.	MEMBRANA EPDM	
2.	PRZEKŁADKA Z WEŁNOWU SZKLANEGO	
3.	STYROPIAN EPS DWUWARSTWOWO (10+10cm)	20 cm
4.	2X FOLIA PE	
5.	BLACHA TRAPEZOWA T–60 1mm/KONSTR. STALOWA wg. proj. konstr.	5–10 cm
6.	2X FOLIA PE	
7.	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY – wg. proj. wnętrz	

D 3 STROPODACH U=0,15 W/m2*K

1.	FRAKCJONOWANY ŻWIR PŁUKANY Z PŁYTAMI BETONOWYMI 40x40	5 cm
2.	MATA FILTRUJĄCA	
3.	STYROPIAN EPS DWUWARSTWOWO (10+10cm)	20 cm
4.	ARKUSZ OCHRONNY	
5.	HYDROIZOLACJA MASA GUMOWO – ASFALTOWA	
6.	GRUNT WG SYSTEMU	
7.	STROP ŻELBETOWY–wg. proj. konstrukcji;	25cm
8.	TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.–wap.)	
9.	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY – wg. proj. wnętrz	

D 4 STROPODACH - DACH ZIELONY U=0,15 W/m2*K

1.	ROŚLINY SEDUM–MIX KOBIERZEC BIODEGRADOWANY	4 cm
2.	MATA Z WŁÓKIEN WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ	4 cm
3.	DRENAŻ Z POLIPROPILENU	2,5 cm
4.	HYDROIZOLACJA Z CZARNEGO LD POLIETYLENU	0,5 mm
5.	SPADKI ZE STYROPIANU XPS	1–10 cm
6.	STYROPIAN XPS 00 λ=0,033 (W/mK)	20 cm
7.	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE	0,2 mm
8.	STROP ŻELBETOWY–wg. proj. konstrukcji;	25 cm

ST 1 POSADZKA NA GRUNCIE U=0,25 W/m2*K

1.	PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA DYWANOWA	2 cm
2.	BETON C12/15 ZBROJ. SIATKĄ STALOWĄ ⌀10 oczko 20/20	15 cm
3.	FOLIA PE – paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia PE	
	z wyniesieniem na ściany min.15cm)	
4.	STYROPIAN XPS (5+5cm) λ=0,032 (W/mK)	10 cm
5.	CHUDY BETON C8/10	5 cm
6.	FOLIA PE gr. 0,4 mm – OSŁONA HYDROIZOLACJI	
7.	HYDROIZOLACJA	
8.	CHUDY BETON C8/10	5 cm

ST 2 STROPY MIĘDZYPIĘTROWE

1.	PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA DYWANOWA	2 cm
2.	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKĄ STALOWĄ ⌀4,5 oczko 10/10	6 cm
3.	FOLIA PE – paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia	
	PE z wyniesieniem na ściany min.15cm)	
4.	STYROPIAN EPS	5 cm
5.	STROP ŻELBETOWY – wg. proj. konstrukcji	15–25 cm
6.	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY – wg. proj. wnętrz	

ST 3 STROPY MIĘDZYPIĘTROWE

1.	WYKŁADZINA PCV/GRES/PARKIET	1 cm
2.	STROP ISTNIEJĄCY	24–34 cm
3.	TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.–wap.)	1 cm
4.	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY – wg. proj. wnętrz	

ST 4 STROPY SPOCZNIK KLATKA SCHODOWA

1.	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
2.	PŁYTA ŻELBETOWA–wg. proj. konstrukcji	15 cm
3.	TYNK GIPSOWY	1 cm

±0.00=229.42 m.n.p.m.

100 50 0 100 200 300 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
ADRES OBIEKTU	dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY — BRANŻA: ARCHITEKTURA
TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (W TYM INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,DROGAMI WEWNĘTRZNYMI PARKINGAMI, UKŁADEM SCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU)
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C — nr UPRAWN.: — PODPIS: — DATA: 04/2016
PROJEKTANT	dr inż. arch. MARCIN FURTAK — 041/2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA BOWIŃSKA — 088/2011
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. KRZYSZTOF GAIK mgr inż. arch. ŁUKASZ BIGAS
UWAGI	SKALA RYSUNKU: 1 : 100 — NR RYS.: A-09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994r). DOKONYWANIE ZMIAN, PORAWEK, SKRÓSLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.