PRZEKRÓJ B-B



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

G1 - Oprawa typ S4000 LED 2035.LED 830 4100lm OPAL 43W ANODA DRV
G2 - Oprawa typ S6000 LED 2015.LED 830 5000lm OPAL 51W ANODA DRV
G2A- Oprawa typ S600 BIS LED 2015. LED 830 5000 LM DMPR 51W ANODA DIM DALI
G2B- Oprawa typ S6000 LED 2015.LED 830 5000lm OPAL 51W ANODA DIM DALI
G3 - Oprawa typ TRIANGLE1300.LED 830 7000lm OPAL 82W RAL9016 struktura, półmat DRV
G4 - Oprawa typ TRIANGLE 650.LED 830 3500lm OPAL 41W RAL9016 struktura, półmat DRV
G5 - Oprawa typ REGLUX 540.LED 830 3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura DRV
G6 - Oprawa typ REGLUX 540.LED 830 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV
G7 - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 38ST IP54
G7A - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 38ST IP20 RUCHOMY UKŁAD OPTYCZNY
G7B - Oprawa typ CAMELEON MINI 1 8W 24ST IP54
G8 - Oprawa typ CAMELEON MIDI 1 14W 60ST IP54
G9 - Oprawa typ CANOS 190.LED 830 2500lm OPAL 22W RAL9016 struktura DRV
G10 - Oprawa typ LUNA LED D1250.LED 830 5350lm OPAL 70W RAL9016 struktura, półmat DRV DIM DALI
G11 - Oprawa typ DN 140 MINI LED.LED 830 1000lm CLEAR 10W IP54 RAL9006 DRV
G12 - Oprawa typ ZEUS MINI LED 95.LED 830 220lm CLEAR 5W ALU DRV
G13 - Oprawa typ COSMO LED 1287.LED 830 6500lm CLEAR 50W DRV
G14 - Oprawa typ REGLUX 1040.LED 830 7400lm OPAL 67W RAL9016 struktura DRV
G15 - Oprawa typ LUNA LED D1500.LED 830 7800lm OPAL 103W RAL9016 struktura, półmat DRV DIM DALI
G16 - Oprawa typ FLAT600 LED 840 3200lm OPAL 40W
G17 - Oprawa typ MODERNA 2 N MODERNA 2 N 1200 xLED DRV IP20 RAL9016
G18 - Oprawa typ MODERNA 2 N MODERNA 2 N 1200 xLED DALI IP20 RAL9016
G19 - Oprawa typ DKN LED 150.LED 830 1500 LM 20 W DRV

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-E1,2TC1N
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 IP65 LED OP2-E1,2TC1N
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-E1,2TC1N
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 IP65 LED DS2-E1,2TC1N
VDN - Oprawa typ VERSO LED-HO VDN-E4x1TA1H
VUD - Oprawa typ VERSO LED-HO VUD-E1TA1H
EW3 - Oprawa typ MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED OP20lN - Oprawa typ OP20-E1,2TC1N IN (-20ST)

LEGENDA ŁĄCZNIKÓW:

CZRM CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR 360°, NP.: TYP MS8-360-IL, MASTER, ŚREDNICA POLA DETEKCJI TO 8 M, IP20. KOLOR BIAŁY, 230V AC

CZRS CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR 360°, NP.: TYP MS8-360-SL, SLAVE, ŚREDNICA POLA DETEKCJI TO 8 M, IP20. KOLOR BIAŁY, 230V AC

CZR-1 CZUJNIK RUCHU, NP ASTAT: SER- 41-800

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T, IP20

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY ŚWIECZNIKOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

ŁĄCZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY 10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

WYPUST DO OŚWIETLENIA, 1 FAZOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój		
ADRES OBIEKTU	az. nr 1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8, 1927/9, 1927/10, 1927/11, 1927/12, 1927/13, 1927/14, 1927/15, 1927/16, 1927/17, 1927/18, 1927/19, 1927/20, 1927/21, 1927/22, 1927/23, 1927/24, 1927/25, 1927/26, 1927/27, 1927/28, 1927/29, 1927/30, 1927/31, 1927/32, 1927/33, 1927/34, 1927/35, 1927/36, 1927/37, 1927/38, 1927/39, 1927/40, 1927/41, 1927/42, 1927/43, 1927/44, 1927/45, 1927/46, 1927/47, 1927/48, 1927/49, 1927/50, 1927/51, 1927/52, 1927/53, 1927/54, 1927/55, 1927/56, 1927/57, 1927/58, 1927/59, 1927/60, 1927/61, 1927/62, 1927/63, 1927/64, 1927/65, 1927/66, 1927/67, 1927/68, 1927/69, 1927/70, 1927/71, 1927/72 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, UKŁADEM ŚCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN., KAN. DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OŚW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIAŁKACH NR 1925, 1924, 1926, 1936, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932/3 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT PIĘTRA 1	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA 04/2016
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK	MAP/0185/POOS/08		SKALA RYSUNKU 1 : 100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ MAJKOWSKI	93002		NR RYS. E-3.3
OPRACOWUJĄCY	inż. MAREK KRAWCZYK			
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24./POZ.83 Z DNIA 23.02.1994r)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, ZMIENIEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			