


Przekrój poprzeczny przez wykop dla rur PE dla przyłączy



Odwodnienie:

- dla gruntów nawodnionych należy stosować dren jedno lub dwustronny zakończony studzienką $\varnothing 50$ i $H=0,5m$ do odpompowania lub połączony z drenem wodociągu podstawowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	Gmina Busko–Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28–100 Busko–Zdrój				
ADRES OBIEKTU	dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ – MIASTO , OBRĘB 10				
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	SANITARNA	
TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, UKŁADEM SCIEŻEK PIESZYCH, PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN., KAN. DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OŚW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIAŁKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDRÓJU.				
TREŚĆ RYSUNKU	ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP DLA RUR PE	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	04/2016
				SKALA RYSUNKU	-
PROJEKTANT	mgr inż. MACIEJ CISOWSKI	MAP/0069/POOS/03		NR RYS.	ZWK-09
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ HALICKI	MAP/210/PWOS/11			
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				