

Znak sprawy: RSID.271.18.2018.ZP

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”
w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zmodyfikowane dokumenty (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 09.04.2018 r.

1) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ pkt. 3.2. ppkt. 1) oraz ppkt. 4), które po modyfikacji otrzymują brzmienie:

1) Ocieplenie ścian – styropian EPS 70-031:

- * współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] $\lambda_D=0,031$
- * naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 100 (≥ 100)
- * zdolność samogaśnięcia – samogasnący
- * klasa reakcji na ogień – E
- * wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 150 (≥ 150)
- * wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥ 100).

4) DOCIEPLENIE STROPU

Projektuje się docieplenie istniejącego stropu wentylowanego wełną mineralną o gr. 19 (12+7) cm o współczynniku przewodzenia 0,035 W/m²xK. Wełnę mineralną należy ułożyć w dwóch warstwach. W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie mechanicznych narzędzi - należy zadbać aby narzędzia i sprzęt nie sprawiały zagrożenia pożarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione są na rysunkach.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 9 do SIWZ (Przedmiar robót) – w załączeniu nowy przedmiar oraz w związku z wprowadzonymi zmianami uzupełnia załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa o poprawione rysunki.

2) Zamawiający przesuwa termin otwarcia i składnia ofert i modyfikuje:

1. pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”
„Nie otwierać przed 17.04.2018 r. godz. 10:15”.**

2. pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do dnia **17.04.2018 r.** do godz. **10:00.**

3. pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 25 w dniu **17.04.2018 r.** o godz. **10:15.**

BURMISTRZ

Waldemar Sikora

Załączniki:

- 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**