

Ogłoszenie nr 500075977-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.

Busko-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533253-N-2018

Data: 20/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000, ul. ul. Adama Mickiewicza 10, 28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urząd@umig.busko.pl, faks 413 705 290.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.umig.busko.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1) Ocieplenie ścian – styropian ekstrudowany-031: * współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] $\lambda_D=0,031$ * naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 100 (≥ 100) * zdolność samogaśnięcia – samogasnący * klasa reakcji na ogień – E * wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 150(≥ 150) * wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥ 100).

W ogłoszeniu powinno być: 1) Ocieplenie ścian – styropian EPS 70-031: * współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] $\lambda_D=0,031$ * naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 100 (≥ 100) * zdolność samogaśnięcia – samogasnący * klasa reakcji na ogień – E * wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 150(≥ 150) * wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥ 100).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** II**Punkt:** II.4)

W ogłoszeniu jest: 4) DOCIEPLENIE STROPU Projektuje się docieplenie istniejącego stropu wentylowanego wełną mineralną o gr. 18 cm o współczynniku przewodzenia 0,035 W/m²xK. Wełnę mineralną należy ułożyć w dwóch warstwach. W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie mechanicznych narzędzi - należy zadbać aby narzędzia i sprzęt nie sprawiały zagrożenia pożarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione są na rysunkach.

W ogłoszeniu powinno być: 4) DOCIEPLENIE STROPU Projektuje się docieplenie istniejącego stropu wentylowanego wełną mineralną o gr. 19 (12+7) cm o współczynniku przewodzenia 0,035 W/m²xK. Wełnę mineralną należy ułożyć w dwóch warstwach. W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie mechanicznych narzędzi - należy zadbać aby narzędzia i sprzęt nie sprawiały zagrożenia pożarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione są na rysunkach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** IV**Punkt:** IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-12, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-17, godzina: 10:00